

Distribution de : LES QUATRE CHEMINS

Maître d'ouvrage : COM. DE COM. DE LA TERRE DE PEYRE

Mende, le lundi 9 septembre 2013

Page 1/1

Distribution en recommandation d'usage permanente

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DANALYSES DE LA LOZERE LDA48, MENDE														
		Terrain					Bactériologie					Physico-chimie				
		Chlore total mg/LCl2	Temp. de l'eau °C	Esche- richia coli n/100mL	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/100mL	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	pH unitépH	Dureté °F	Turb- dité NFU		
CAPTAGE DES QUATRE CHEMINS RESERVOIR DE GRANDVIALA BAR DES QUATRE CHEMINS INTERIEUR ETABLISSEMENT	26/08/2013 LDA48	<0,02	10	1	9	<1	0	46	<0,05	<0,03	7,1	6	1	<0,2		
Limites de qualité <i>Références de qualité</i>	maximum minimum		25	0			0	1100 200	0,1	0,5	50	9 6,5		2		

Conclusions

Résultats non conformes aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et conformes en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques mesurés.
Il faut cependant noter le caractère agressif de cette eau.

Interprétations

Ce réseau présente des non-conformités microbiologiques épisodiques. Je vous demande de maintenir les recommandations d'usage pour la boisson et la préparation des aliments.
Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives n'auront pas été totalement mises en oeuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été confirmée.

Pour La déléguée territoriale de la Lozère,
l'ingénieur d'études sanitaires



Thierry Bideau